

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Ківерці

№ВЛД-200/2-10/ 19-02-26

Відповідно до (типового) договору(укладенням шляхом присднання) від « » _____ 20 року
№ , працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

слюсар: Ковальський О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку), м.Ківерці, вул. Шевченка,33а
За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

витоки газу виявлені :

н/т кран д-р-40мм-0шт.

н/т кран д-р-25мм-0шт..

н/т муфта д-р-25мм-0шт.

н/т муфта д-р-50мм-0шт

н/т контрогайка д-р-15мм-0шт.

н/т контрогайка д-р-25мм-1шт

н/т контрогайка д-р-32мм-1шт

н/т фланець д-р-40мм-0шт.

с/т кран д-р-20мм-0шт.

с/т муфта д-р-25мм-0шт.

.За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в са №4го ПП-4-шт.(відсутній прохід на №VIR43108553).ОП-
вентиль тага в димовому - вентиль на №VIR43108562.

Перепломбовано лічильник до _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Для подальшої експлуатації ВБСГ підлягає: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 9415621

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження _____ З актом ознайомлений:

Ковальський О.О. _____ 19.02.2026.

(прізвище, ім'я та по-батькові(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по-батькові(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові(за наявності), підпис замовника)