

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ізобер № ВЛФ 300/1-02220 від « 18 » 02 2022 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Волонтер фірма ТОВ «Резерв» м. Ізобер
Україна, см. м. Ізобер
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46
кр. Волонтер-міро Кірово

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДВК.
- 2) Невчасне фарбування внутрішнього коридору
- 3) Витікання газу - 5 міс.
- 4) Замість біфкалової пристрої на вхідному коридорі
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДВК - 1 міс.
Підфарбувати внутрішній коридор - 3 міс.
Виявити витікання газу усунути на виконавці ТОВ ВБСГ
Замість біфкалової пристрої - 2 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шостак Олександр
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

18.02.2022
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис зв'язника)