

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Вербес _____ № Вмб Зсб/1-600м від «16» 02 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Волинська фірма ТОВ: газифікація, монтаж
Україна - Ст. мкр Шосткинське 03
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18
Буд. Шкільна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДБК
- 2) Невідповідність об'єкта об'єкту газифікації
- 3) Незакриті газові кранівники
- 4) Невідповідність газифікації згідно акту каденції користувача
- 5) Проблеми згідно акту каденції користувача.
- 6) Висота газу - 24 см

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Недати акти перевірки ДБК - 1 м.
Пофарбувати об'єкти газифікації - 3 м.
Закрити газові кранівники - 2 м.
Приділити кошти з об'єкту газифікації - 3 м.
Згідно акту каденції користувача - 2 м.
Висота газу згідно акту каденції користувача - 2 м.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Шосткинський В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

З актом ознайомлений:
16.02.2026
(дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)