

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.п.с. Львів ВлФ/400/2№ \_\_\_\_\_ від «26» 03 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «\_\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер ВБГО Войтюк М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 22 вул. Тарасової, с.п.с. Львів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній захист на ділорезі/м'ячівні каналі
- 2) Відсутній захист котлової будівлі
- 3) По одній поверхні захист знаходиться електрика кабелі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатна для подальшої експлуатації.  
Рекомендації: Надати захист на ділорезі/м'ячівні каналі,  
подарувати захист відсутній захист котлової будівлі, захист електрика кабелі з  
багатоповерхового с.п.с.с.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 27.04.26р

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Войтюк М.Р. с.п.с.с.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

26.03.26р  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано