

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.п.с. Жванець ВлФ/400/2№ _____ від «26» 03 2026 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору(укладенням шляхом приєднання) від «____»
_____ 20____ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер ВБГО Войтюк М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 24 вир. Трушевського, с.п.с. Жванець

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти на дієздатність каналів
- 2) Відсутній газ-з'єднання між квартирами
- 3) По одній квартирі газ-з'єднання між квартирами

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВСТ призначено для подальшої експлуатації
Рекомендації: надати акти на дієздатність каналів
розшити відсутній газ-з'єднання між квартирами з
Відведеного газ-з'єднання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 27.04.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Войтюк М.Р. 26.03.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано