

АКТ №3

## ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.це Раги

(місце складання)

№ ВАН-500/4-1003-2026 від « 10 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_ працівником(ами) виконавця робіт Волинська філія ТОВ "Газсервіс" з обмеженою відповідальністю "Україна" Рамнівське ЦЕТТ; Служба експлуатації ВБСГ;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Волинська, 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) Відсутність актів перевірки ДБК;
- 2) Горючість на фасаді будинку покриває фарбування;
- 3) Витоків газу не виявлено;
- 4) Кабелі на горючоводі;

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

1. Надати акти перевірки та протоколи ДБК; (ч.к. сейсма);
2. Норарфарбування горючовод в жовтий колір; (ч.к. сейсма);
3. Зробити кабелі у горючоводі;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Гілев О.А.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Шкелік Л.В.

підпис)

10.03.26р

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис)

(дата)

10.03.26р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)