

# АКТ № 5

## ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.це Раки  
(місце складання)

№ ВАН-300/4-19032026 від «19» 03 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №      працівником(ами)  
виконавця робіт Вашкевич Філіп ТОВ "Гармонізація життєвих умов"  
Черкаси"; Рашивська УБТГ; Складові системи газу: ВБСГ  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Бун Косяків, 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки та крохосудення ДВК
- 2) Гармонізація фасадів необхідна фарбуванням
- 3) Виявлено великі гази на різболозах будинку №524
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Кадашні акти перевірки та крохосудення ДВК; (н.ч. місьгосп)
2. Гармонізація фасадів в необхідних кольорах; (н.ч. місьгосп)
3. Виявлені великі гази усулити через крохосудення ТОВ ВБСГ;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гітас О. А  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

19.03.2026р  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)