

АКТ *№ 1*

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. м. м. Рамис

(місце складання)

№ *ВЛТ-5004-0303.2026* від « *03* » *03* 20*26* року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт *Вашинська фірма "ТОВ "Гарнобудівні мережі*

України" Рагнівське ЗСТГ, Селище експлуатації ВБСГ;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *с/п. Володимирівка, 8*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Відсутні акти перевірки ДВК;*
- 2) *Гарикові на фасаді будинку когребудфарбування;*
- 3) *Частково розбиті гарикові на фасаді будинку;*
- 4) *Висвіскі висоме газу - зб.б.*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. *Надати акти перевірки та протоколи ДВК (н.м. місце)*
2. *Повторити фарбування гарикових в жовто-чорний / н.м. місце*
3. *Злієвляти дошки до гарикових в жовт. будинку (зв.м. місце)*
4. *Висвіскі висоме газу усунути при проведенні ТО ВБСГ.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шивко О.А. Ом

03.03.26р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

(дата)

підпис)

підпис)

Шивко П.В. мп

03.03.26р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)