

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Воробко № В.К.Р. 300/1-31.03.2026 від « 31 » 03 20 26 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Болонського філія ТОВ «Газпрофінанс Україна»
Шошманен О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40
Бур. Шкілкова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невідміє фарбування внутрішньої поверхні
- 2) Невідміє захист виходів газових труб на 40 поверху поверхні
- 3) Виходи труб 13шт
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Проблема фарбування внутрішньої поверхні - 3.м.
Захист виходів газових труб на 40 поверху поверхні - 2.м.
Висновок: виходи труб 13шт. 40 поверху поверхні - ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Шошманен О.В. З актом ознайомлений: _____
31.03.2026 _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)