

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Вербів (місце складання) № ВЛФ 300/1-3103206/ від « 31 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами) виконавця робіт Величко філія ТОВ "Газсервіс" м. Вербів

Степанович Шкварко О.В. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3

пр. Шкварко

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДБК.
- 2) Відсутній акти плану робіт по об'єкту газопостачання
- 3) Невідбуто формування актів по газопостачанню
- 4) Залишені відкриті точки приєднання до газопостачання
- 5) Витрата газу - 5 м³
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акти перевірки ДБК - 7 м³
- Надати акти плану робіт по об'єкту газопостачання - 3 м³
- Провести формування актів по газопостачанню - 3 м³
- Провести замір витрат газу - 2 м³
- Виконати всі роботи по газопостачанню філією ТОВ "Газсервіс"

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Шкварко О.В. 3 актом ознайомлений:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 31.03.2026 (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)