

## АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Виноградний № Виноград-сусудна від « 07 » 07 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «      » 20 року №      працівником(ами)  
виконавця робіт Винницька група ПБ "Група" Винницька служба ТРП  
Іванів Кирило В В  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46, Ковалівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні дані перевірки ВБС
- 2) Відсутні дані щодо наявності аварійного зв'язку
- 3) Необхідно доробити
- 4)
- 5)
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити до перевірки спеціалістами. Надати  
список необхідних робіт, розробити для них інструкції  
по виконанню робіт та звіт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

В.Виноградний  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

07.07.26  
(дата)

З актом ознайомлений:

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

      
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)