Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Нововолинськ ВлФ/400/2№ 74 від «15» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до ***(типового)*** договору***(укладенням шляхом приєднання)*** від «____» _____ 20____ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт ***Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»***
старший майстер ВБГО Саблоташ В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 14 вул. Винниченка м. Нововолинськ

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Відсутній газопровід потребує фарбування.
2) Відсутні акти ДпВК
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ВБСГ придбання ріж подальшої експлуатації;
Рекомендації: пофарбувати відсутні г-дрі
подати акти ДпВК.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 15.05.2026
Контактний робочий телефон представника виконавця
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Саблоташ В.В. / 15.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)