

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель _____ № Впф 300/1-28042026 від « 28 » 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Володимир Філіпчук ТОВ "Горизонтальні мережі"
Україна - Ст. Іванівка Шосткинського р-ну
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23
Буд. Іванівка Шосткинського р-ну

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів наробки ДБК.
- 2) Неодержавлення ввідрозгорювачу
- 3) Витік газу - 5мг
- 4) Відсутність інструменту на ввідрозгорювачі на ввідрозгорювачі
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Наробка актів наробки ДБК - 1 міс.
Підфрахтувати ввідрозгорювачу - 3 міс.
Виявлені витіки газу усунути на виконаних ТО ВБСГ
Неодержавлення ввідрозгорювачу на ввідрозгорювачі - 2 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шосткинський В. В. _____ 28.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)