

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Кіровоград
(місце складання)

№ В.А.Ф. 301/1-29.04.2026 від «29» 04 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Володимир Філіп ТОВ "Богдан" м. Кіровоград

Штаневич О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32

буль. Шевченка, м. Кіровоград

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДВК
- 2) Необхідно оформити акти заборони газопостачання
- 3) Відсутність вимоги до складу довідки заборони газопостачання
- 4) На відсутній газопровід з'явився іскроутворюючий елемент під напругою
- 5) Закінчити вимірювання параметрів газопостачання
- 6) Виконати газу - 5 мт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акти перевірки ДВК - 1 мт
- Підготувати акти заборони газопостачання - 3 мт
- Надати вимоги до складу довідки заборони газопостачання - 3 мт
- Підготувати акти заборони газопостачання - 3 мт
- Закінчити вимірювання параметрів газопостачання - 2 мт
- Виконати газу 5 мт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Штаневич О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 29.04.26
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)