

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель _____ № ВНП Зм/1-30042026 від «30» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Величко фіз. особа ТОВ - Готфридський монтаж

Будівництво системи газопостачання в об'єкті
найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДВК
- 2) Найдієві фарбування вхідних газопроводів
- 3) Відсутність вихідних датчиків до вхідного газопроводу
- 4) Наявність на вхідному газопроводі
- 5) Залишки білківчасток на вхідному газопроводі
- 6) Відсутність білківчасток

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акти перевірки ДВК - 1 шт.
Підфарбувати вхідні газопроводи - 3 шт.
Надати вихідні датчики до вхідного газопроводу - 3 шт.
Придаток кожен датчик до вхідного газопроводу - 3 шт.
Залишки білківчасток на вхідному газопроводі - 2 шт.
Витрати на закупівлю матеріалів та виконання ТО ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Штанько Віктор
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

30.04.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)