

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Зотенко _____ № Внут 3011-01012026 від «04» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Відомство фірма ТОВ-Техносервіс м. Львів
Україна С.м.р. Шостаків О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40
вул. Гоголівська 40

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДБК.
- 2) Необхідне фарбування ввідрозі газопроводу
- 3) Відсутність вивисів фірми та ввідрозі газопроводу
- 4) Привести до ладу ввідрозі газопроводу крану.
- 5) Вивис газу - білий
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірок ДБК - 1 шт.
Привести фарбування ввідрозі газопроводу - 3 шт.
Надати вивиси фірми та ввідрозі газопроводу - 3 шт.
Замовити ввідрозі газопроводу крану на ввідрозі газопроводу.
Вивисити білий газу усунути як виконавці ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шостаків О.В. _____ 04.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)