

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Лубчинів № ВЛФ 300/1-03042026 від « 03 » 03 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Волинська фірма ТОВ "Горизонталь" м. Львів

Суржин
найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24
б-н Веселого

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність датчиків тиску ДРК
- 2) Необхідне фарбування зовнішньої газопроводу
- 3) На зовнішній газопроводі з'ясувалося відсутність підключення
- 4) Витік газу - 7 кг
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти та акти ДРК - 1 міс.
Підфарбувати зовнішній газопровід - 3 міс.
Придати кабель зовнішній газопровід - 3 міс.
Виявити витік газу зовнішній газопровід ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Штанько В.В.Сур
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

03042026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)