

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Миченю
(місце складання)

№ Впф3а/1-0704 2026 від «07» 07 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Виконавець фірма ТОВ «Газодіагностика» м. Львів

С. М. Миченю С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 67

бульв. Визвольних

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДВК
- 2) Невідп. фарбування газового запорного
- 3) Присутність запаху бірклякового газу на вулиці газифікації
- 4) Витік газу з вт
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДВК - 1 ак.
Присутність фарбування газового запорного - 3 ак.
Забити біркляковий пристрій на вулиці газифікації - 2 ак.
Виявлено витік газу у вулиці газифікації ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Миченю С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

07042026
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)