

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м. Житомир
(місце складання)

ВлФ/400/2№ _____ від «01» 04 2026 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «____» _____ 20____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер ВБГО Войтюк М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 29 Вул. Трехізваського с.м. Житомир

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти на димовентильні канали
- 2) Відсутній газ-з потребує газифікація
- 3) По одній висоті газ-з знаходяться кабелі
- 4) Фронтальні вентильні канали

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатна для подальшої експлуатації
Рекомендації: надати акти на димовентильні канали
погазифікувати відсутній газ-з; розсекондити груповий
загальний вентиль з вхідного газ-з

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 01.05.26

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Войтюк М.Р. 01.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано