

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с/р. Жванерзі
(місце складання) ВЛФ/400/2№ _____ від «01» 04 2026 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «____»
_____ 20____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер ВБГО Войтюк М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 37 Вул. Тарасового с/р. Жванерзі

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недавні акти на димовентильційні канали
- 2) Ввізний саз-з потребує фарбування
- 3) По осі ввізного саз-з знаходяться електричні кабелі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатна для подальшої експлуатації.
Рекомендації: Навести акти на димовентильційні канали
подарбувати ввізний саз-з, зняти електричні кабелі з
ВВЗ цього саз-з

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 01.05.26

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Войтюк М.Р. 01.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис (дата)

З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано