Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Іваничі ВлФ/400/2№ 70 від «09» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до *(типового)* договору *(укладеним шляхом приєднання)* від «____» ___________ 20____ року №________, працівником(ами) виконавця робіт ***Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»***

старший майстер ВБГО Саблоташ В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39 вул. Грушевського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ввідний газопровід потребує фарбування.
2) Ввідний газопровід частково закритий пінопластом.
3) По осі ввідного г/пу прикріплені кабелі, відсутні акти ДВК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
_______________________________________,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
_______________________________________,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБГ придатна для подальшої експлуатації. Рекомендації: пофарбувати ввідний газопровід; перемістити кабелі з ввідного г/п і розкрити пінопласт; надати акти ДВК.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 11.05.2026.

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

| Працівник, який виконав обстеження | | З актом ознайомлений: | |
|---|---|---|---|
| Саблоташ В.В. [підпис] | 09.04.26 | | |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) | (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)