

АКТ № 6 ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.с.с. Рамки

(місце складання)

№ ВЛТ-500/02.04.2026 від «07» 04 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами) виконавця робіт Восенисько Філія ТОВ "Газпрому Україна" (Рамківська УЕТГ, Селівська експлуатація: ВБ10)

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Каварівська, 21

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки та чеків за ДВК
- 2) Відсутня на фасаді чистка фарби
- 3) Відсутня вентиль на газовому регуляторі Ф25
- 4) Крани на газовому регуляторі Ф25-літ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Контроль акти перевірки та чеків за ДВК (1-й місяць)
2. Профарбувати фасад в живий колір (1-й місяць)
3. Замовити крани для регулятора Ф25 (літ) (1-й місяць)
4. Виконати всі роботи за умови при проведенні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гірко О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

07.04.2026

(дата)

07.04.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)