

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Висоцька (місце складання) № 105/1054-СБСГ/26/2 від « 18 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____ працівником(ами) виконавця робіт Висоцька Дмитро ТОВ, ТРМУ "Висоцькі Сервісні СЕРВІС" ш.ш.ф. Калюшнік В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 205, Пучківка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні дані ширів'релі ВБСГ
- 2) Відсутній паспорт газопостачання
- 3) Свідок конструйований по осі 2-ру;
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ЗВБСГ призначити до локального обслуговування
Надати висвч ДВБ при роботі поблизу 2-ру - 1-ий
Ремонт газопостачання 2-ру - 1-ий

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

В.Висоцька Дмитро
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

06.05.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)