

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Коблево
(місце складання)

№ В.м.ф. 32/1-75057076 від «25» 05 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Володимир Філіп ТОВ «Технічне обслуговування

України - АС м.п. Митрофанов О.В.
найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31
вул. Теодорівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невідбита фарбування вифон газорубоду
- 2) На вифоні газорубоду з'явилася корозія під фарбою
- 3) Залишки фарбування приляг до вифону газорубоду
- 4) Виток газу 17 м
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки/ Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Підфарбувати вифон газорубоду - 3 м.
Прибрати корозію з вифону газорубоду - 3 м.
Зробити білковані висхідні вентильні сортирування.
Відкрити вентиль газу у вифоні на об'єкті ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Митрофанов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

27.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)