

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель
(місце складання)

№ ВЛФ Зм/ч-12052026 від «12» 05 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт ВЗЛМисько Ф.О. з ТОВ "Борзодарин" м. Ковель
Сергій Олександрович Шостаківський О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 375
б-г. Театральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недодаток підручника відсутній пожежний
- 2) На вхідній газопровіді з'явилася корозія під шаром фарби
- 3) Замінити вентильний клапан на вхідній газопровіді
- 4) Відсутній вентиль на вхідній газопровіді (з'явилася корозія вентильного вузла)
- 5) Відсутній вентиль на вхідній газопровіді - 2 шт.
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Пофарбувати вхідний газопровід - Зм/ч
- Придбати клапан з вентильним газопровідом - Зм/ч
- Замінити вентильний клапан на вхідній газопровіді - Зм/ч
- Надати вентильний клапан на вхідній газопровіді - Зм/ч
- Купити вентильний клапан на вхідній газопровіді - Зм/ч
- Віддати вентильний клапан на вхідній газопровіді виконавцю ТОВ БСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шостаківський О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

12.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)