

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель № Впф-300/1-26057 від « 26 » 05 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «     » 20 року №     працівником(ами)  
виконавця робіт Волемко фікс ТОВ - газифікація мережі

Зайнято: А. М. Волемко Шостаківський ВБ  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8  
бул. Тарасівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Необхідна форсування ввіртових газорегулюв
- 2) На ввіртову газорегулювальну камеру під поірдуши
- 3) Провести доміну ввіртових пристроїв.
- 4) Всі роботи виконати розу - 9мі.
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

За-результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати ввіртову газорегулюв - 3мі  
Прибрати камеру з ввіртову газорегулюв - 3мі  
Здійняти ввіртові пристрої по ввіртову газорегулюв - 2мі  
Всі роботи виконати розу за договором № ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шостаківський ВБ 26.05.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)