

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Званець
(місце складання)

ВлФ/400/2№ _____ від «07» 05 2026 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «____»
_____ 20____ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер ВБГО Войтюк М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 14 вул. Заведова, сел. Званець

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти ЗВК
 - 2) Відсутній газ-з газково захищений приєднання
 - 3) Відсутній газ-з потреби газобудівця
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: кабелі

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ передавати для подальшої експлуатації
Рекомендації: надати акти на ЗВК, різноміс. ввізники
газ-з, потребувачі ввізників газ-з; знести кабель з газ-з.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 08.06.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Войтюк М.Р. м.п.т.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

07.05.26р
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)