

АКТ № 10  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. м. Раківка

(місце складання)

№ ВНТ-500/1-02052026 від «02» 05 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №      працівником(ами)  
виконавця робіт Волинська філія ТОВ "Гуртожиток" Сергія Морозки

"Українка" Раківське ЦЕТТ, Співпраця з житловими ВБСГ  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Центральний, 72

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні окиси перевірки та контролювання ДВК;
- 2) Гарячий на фасаді будинку потрібне фарбування;
- 3) Кабелі на гарячому;
- 4) Видвієні вентилі газу на різьбовому з'єднанні 020-2мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Кабелі окиси перевірки та контролювання ДВК (1-кмісця);
2. Потрібно фарбувати гарячий фасад в червоний колір (1-кмісця);
3. Закрити кабелі з гарячого;
4. Видвієні вентилі газу зупинити при проведенні ТО ВБСГ;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Александр Д. М.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(дата)

02.05.26р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

(дата)

Колігула В.В.  
підпис

підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)