

## АКТ № 2

### ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Львів № ВМТ-5004-2005-2026 від « 20 » 05 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «      » 20 року №      працівником(ами)  
виконавця робіт Восениска Галина ТОВ "Гармонік Україна"  
Ратківська УЕГГ; Смерська Євгенія Вікторівна - ВБСГ  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Шевченка, 78

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність окисної перевірки та пропуску ДВН;
  - 2) Гариківі на фасаді житлового будинку не робити фарбування;
  - 3) Кабелі на газопроводі;
  - 4) Висвієно 4-ри світилі на кімнаті у будинку ВБСГ.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Кабелі окисної перевірки та пропуску ДВН (т.к. світилі);
2. Зафарбування гариківі в жовтий колір (т.к. світилі);
3. Зняття кабелі з газопроводу (2-га кімн.);
4. Висвієно світилі та усунення цих недоліків ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Александр Ю. А.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

20.05.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

Ратківська Є. А.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

20.05.2026  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)