

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель _____ № Внф 300/1-120670 від «12» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Виконавець фіз. та в. Господарський кодекс
України. Ст. 111. Монтаренко О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29
Буд. Оксани Пилип 29

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Необхідне фарбування внутрішнього газопроводу
- 2) На внутрішньому газопроводі виконати роботу по фарбуванню
- 3) Відсутність фарбування внутрішнього газопроводу
- 4) Замінити білкові газові прилади на внутрішньому газопроводі
- 5) Витрата газу - 18 м³
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

По фарбуванні внутрішнього газопроводу - 3 м³
Підкрайку кабелю з внутрішнього газопроводу - 3 м³
Відсутність фарбування внутрішнього газопроводу - 3 м³
Замінити білкові газові прилади на внутрішньому газопроводі - 3 м³
Витрата газу зазначити при виконанні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Монтаренко О.В. 12.06.2026 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)