

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Жванець ВЛФ/400/2№ _____ від «03» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом присєднання) від «____»
_____ 20____ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер ВБГО Войтюк М.Р.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 17 вул. Ганжизька сел. Жванець

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти на диспетчеризаційні канали
- 2) Відсутній акт з об'єкту замкненої пінопластом
- 3) Немає відбитку акт з зношеного кабелю.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ придатна для подальшої експлуатації
Рекомендації: надати акти на диспетчеризаційні канали
збільшити відбитку акт з об'єкту замкненої пінопластом; знести кабель з відбитку

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.07.26р

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Войтюк М.Р. 03.06.26р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)