

AKT 19

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с-ще Ратис
(місце складання)

№ В/П-800/4-25.06.2024 Від « 25 » 06 20 26 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____ працівником(ами) виконавця робіт Васильська фірма ГОВ "Горномодельні машини "Україна"
Радіське УЕГГ; служба експлуатації ВБГО
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Цесарівська, 40

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акти перевірки та контролю ДВК;
- 2) Гарантию на протекції катодного захисту не було надано;
- 3) Вилучено 5-ю виписку з акту на протекцію катодного захисту;
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Кожна людина проходить впровадження ДВН (4 місяці);
2. Розробляти заходи в межах кошику (2-3 роки);
3. Введення в дію заходів у межах впровадження ДВН.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Меліщенко Н.Н. 25.06.2026р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)),

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Підпис ^{підпис)} О. А. Діт: 25.06.2026

підпис)

підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)