

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С.Дубове

(місце складання)

№ ВЛФ-300/-01067076/ від «01» 06 2026 року

Відповідно до договору від «___» ___ 20___ року №___ працівником(ами)
виконавця робіт Волонська фірма ТОВ "Екобудування" Україна: С.С. м.п. Волонська О.В.
найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 74
В.Я. Волонська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність акту перевірки ДВК.
- 2) Необхідно добувати об'єкти газопостачання
- 3) Замінити біжуретові пристрої новітнього типу
- 4) Витрати газу 5 м³
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акту перевірки ДВК - 7 днів.
Підготувати об'єкти газопостачання - 3 дні.
Замінити біжуретові пристрої на новітнього типу - 2 дні.
Витрати газу узгодити з виконавцем ТОВ "Екобудування"

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Волонська О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

01.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)