

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

№- Влф400/3-0.506.2026

с.ч. Мар'єм'єво
(місце складання)

від «05» 06 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Володимирське УЕГГ Горохівська діляниця с.р. Каротай Н.І. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 по вул. Незалежності, с.ч. Мар'єм'єво

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні Акти перевірки ДВЧ, Не всі газопроводи.
- 2) дузикаються електрокабелі. Газопроводи
- 3) вотково закрито піноматериал.
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати Акти перевірки ДВЧ - 1 місяць. Закрити розташовані кабелі - 1 місяць, розкрити газопроводи 1 місяць.

ВБСГ прирати до проведеної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 24.07.26р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-4304635.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Каротай Н.І. (підпис) 05.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)