

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

№- Влф400/3-02062026/2

с.ч. Мар'ємівка
(місце складання)

від «02» 06 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»Володимирське УЕГГ Горохівська діляниця А.р. Каратай Н.Т.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 10, вул. Тараненка, с.ч. Мар'ємівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність Актів перевірки ДВЖ
- 2) На дії газопроводу немає електрокабелів
- 3) Газопровід поширює гарбування, і тарони
- 4) розширено закритий пінопласт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати Акти перевірки ДВЖ - 1 місяць. Розкрити і
побудувати газопровід - 1-3 місяці. Заміняти
розширювачем кабелів - 1 місяць.
ВБСГ приєднати до промислової експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 24.07.26рКонтактний робочий телефон представника виконавця) 050-4301635Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Каратай Н.Т. 02.06.26
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)