

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

№- Влф400/3- 30062026/2

с.м. Мар'ємівка
(місце складання)

від «30» 06 2026 року

Відповідно до договору від «__» ____ 20__ року № ____, працівником(ами) виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Володимирське УЕГГ Горохівська дільниця с.р. Картомай Н.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 6 по вул Соборна.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність Актів перевірки ДВН
- 2) Не всі газокровори знаходяться в роботі, існують
- 3) неу. Газокровори не перевірені фарбуванням.
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Наразі Акт перевірки ДВН - не складено, Згідно
ти розташовується кабіна ДВН - не складено, Згідно
фарбуванням - 1-Закінчено.
ВБСГ припинено до повної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 29.07.26Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-4301635.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Картомай Н.І. 30.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)