

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Висновки № ВБСТ-060406/2 від «06» 07 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Виконавець фірма ТОВ "Трич" Висхідний сервіс ЧЕТ

Олександр Рибак В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41, Т.Шибенська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні огнишні шибірки ДВБ
- 2) Відсутні огнишні шибірки ДВБ, розшиті внаслідок старіння
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ приймає до виконання "виправлення". Надати огнишні шибірки ДВБ, розшиті внаслідок старіння. Замовити заміну шибірок ДВБ-ТЗШВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

В.В.Рибак
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

06.07.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)