

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Винищувач  
(місце складання)

№ ВБСТ-0001-000000/1 від «09» 08 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №      працівником(ами)  
виконавця робіт Миславська фірма П.В. Гринчак Винищувачеві ЗЕТ  
Сергій Косович В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37, Чечельницька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДВК
- 2) Відсутність актів перевірки газопостачання
- 3) Наявність критичних і-ду на газовій будинку
- 4)
- 5)
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ призначено до подальшої експлуатації  
Наявність актів ДВК, наявність вимірювань і-ду на  
своєму будинку - 1 м.в. Наявність газопостачання - 1-3 м.в.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

В.Косович В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

09.08.26  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)