

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

№- Влф400/3- 01072026

м. Тернопіль
 (місце складання)

від «01» 07 2026 року

Відповідно до договору від «__» ____ 20__ року № ____, працівником(ами) виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Володимирське УЕГГ Горохівська діляниця м. р. Каратай Н.І. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 по вул. Струментського.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні Акти перевірки ДВЖ.
- 2) Всі газопроводи намірують вбудовувати і
- 3) замістити призначення.
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Нарадити акти перевірки ДВЖ - 1 місяць
- 2) Замістити вбудовування газопроводу - 1-3 місяці.
- 3) Закріпити газопровід - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 28.08.26Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-4301635.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Каратай Н.І. 01.07.26
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)