

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємств або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	Луцьк, <u>С.Тимошенка 25</u>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<u>3</u>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<u>1961</u>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<u>12</u>
Дата складання технічного паспорта	<u>21.07.26</u>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ду <u>25</u> мм. L- <u>7</u> м.п., Ду <u>32</u> мм. L- <u>3</u> м.п., Ду <u>50</u> мм. L- <u>22</u> м.п., Ду _____ мм. L- _____ м.п. Ду _____ мм. L- _____ м.п., Ду _____ мм. L- _____ м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ду <u>20</u> мм. L- <u>24</u> м.п., Ду _____ мм. L- _____ м.п., Ду _____ мм. L- _____ м.п., Ду _____ мм. L- _____ м.п. Ду _____ мм. L- _____ м.п., Ду _____ мм. L- _____ м.п.
Кількість стояків газових	<u>1</u>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Газопровід загального користування: кран не кульовий: Ду <u>50</u> мм. - <u>1</u> шт. Ду _____ мм. - _____ шт. Ду _____ мм. - _____ шт. Ду _____ мм. - _____ шт. кран кульовий: Ду _____ мм. - _____ шт. Ду _____ мм. - _____ шт. Ду _____ мм. - _____ шт. Газопровід через квартири: кран не кульовий: Ду _____ мм. - _____ шт. кран кульовий: Ду <u>20</u> мм. - <u>12</u> шт. Фланцеве з'єднання: Ду <u>50-1</u> Муфтове з'єднання: Ду <u>50-1</u> Зварний стик: Ду <u>25</u> мм. шт. <u>4</u> , Ду <u>32</u> мм. шт. <u>2</u> . Ду <u>50</u> мм. шт. <u>8</u> , Ду <u>20</u> мм. шт. <u>12</u> , Ду _____ мм. шт. _____. Ду _____ мм. шт. _____, Ду _____ мм. шт. _____. Засувка Ду _____
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<u>4</u> <u>8</u>

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: <u>21.07.26</u> Завершення: <u>21.07.26</u>
Виконавець робіт	<u>Волинська</u> філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ _____ Дата початку дії договору _____ Дата завершення договору _____
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	<u>Не пофарбований ввісний газопровід</u>
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) Кількість витоків <u>2</u>
Запірні пристрої	Справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввісних газопроводів)	Задовільно / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<u>Потребує фарбування ввісний газопровід</u>

Представник виконавця

Барда Л.М. [Підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

21.07.26
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ГАЗОПРОВІДІВ ЇХ З'ЄДНАНЬ ТА ЗАПІРНИХ ПРИБОРІВ

м. Луцьк, вул. С.Тимошенка 25

Відстань від газового господарства до будинку, км	6,5											
Газопровід-ввід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити)											
Ввідний газопровід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити)											
Протяжність газопроводів від 1-го вимикаючого пристрою на вводі до внутрішнього газ-ду у т.ч. футляр	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
			7	3		22						
Протяжність газопроводів в місцях загального користування багатоквартирного будинку(внутрішній по сходовій клітині)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Протяжність газопроводів в квартирах багатопверхового будинку (стояк, відгалуження до першого вимикаючого в приміщенні споживача)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
		24										
Кількість відрізків ввідних газопровід до стояків	ДУ 15-80, довжиною 20 м.п.			ДУ 15-50, довжиною 100 м.п.				ДУ 65-100, довжиною 100 м.п.				
	4											
Кількість стояків	ДУ 15-80, довжиною до 20 м.п.			ДУ 15-50, довжиною 100 м.п.				ДУ 65-100, довжиною 100 м.п.				
	1											
Футляри через стіни	через стіни			через перекриття								
	4			8								
Фланцеве з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
						1						
Муфтове (різьбове) з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
						1						
Зварні стики	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
		12	4	2		8						
Крани, вентиля (крім кульових)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
						1						
Крани кульові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
		12										
Засувки	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Фільтри газові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Запірні клапани	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	

Представник виконавця

Барда Л. М.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

21.04.26

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом присіднання)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ОБЛАДНАННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Додаток 2

до Технічного паспорту внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку за адресою:

Оснащення будинку газовими приладами в споживачів (ПГ, ПГ+ГК, ПГ+ОП з ДК, ПГ+ОП без ДК, тощо) (зайве закреслити)	ПГ	ПГ+ГК	ПГ+ОП з ДК	ПГ+ОП без ДК
	(за потреби вказати власний варіант)			
Конвектор	до 30 кВт	від 30 кВт до 49 кВт	від 50 кВт до 100 кВт	від 100 до 1000 кВт
конвектор, що експлуатується до 10 років, од.	—	—	—	—
конвектор, що експлуатується більше 10 років, од.	—	—	—	—
Опалювальний котел з закритою камерою згорання	до 30 кВт	від 30 кВт до 49 кВт	від 50 кВт до 100 кВт	від 100 до 1000 кВт
котел, що експлуатується до 10 років, од.	—	—	—	—
котел, що експлуатується більше 10 років, од.	—	—	—	—
Опалювальний котел з відкритою камерою згорання	до 30 кВт	від 30 кВт до 49 кВт	від 50 кВт до 100 кВт	від 100 до 1000 кВт
котел, що експлуатується до 10 років, од.	—	—	—	—
котел, що експлуатується більше 10 років, од.	—	—	—	—
Кількість каналів димових, од.	12	—	—	—
Кількість каналів вентиляційних, од.	3	—	—	—
Кількість пристроїв сигналізації, од.				
Загальнобудинковий ВОГ (№ інвентарний)				
ШГРП (№ інвентарний)				
КБРТ (№ інвентарний)				

Представник виконавця

Барда Л.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

21.07.26
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Лупць, С.Тимашенко 25 № ВАН200/1-2107.26 від «21» 07 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Волинської філії ТОВ «ГРМУ», слюсарями: Мельником О., Волкотрубом С., Марушаком Ю.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №_____.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований вхідний газопровід
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати вхідний газопровід

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Гарбо Н. І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.07.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)