

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.п. Івано-Франківськ
(місце складання)

ВлФ/400/2 № 156 від « 21 » 07 20 26 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом присягання) від « ____ »
____ 20 ____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер ВБГО Войтюк М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ 10 вул. Лаврівська, м. Івано-Франківськ

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти на демонтажні роботи каналів
- 2) Відсутній газ-з підтримки газопостачання
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ придатна для подальшої експлуатації.
Рекомендації: надати акти на демонтажні роботи каналів, пофарбувати відсутній газ-з.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 21.08.26

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Войтюк М.Р. 21.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)