

АКТ 022

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Рівне

(місце складання)

№ 0095001 16.04.2026 від « 16 » 04 20 26 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Воронцов Олександр Михайлович Михайлович
Зіньковський Роман Олександр Олександр Олександр Олександр
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено вентиль керування на пропановий ДВС;
- 2) виявлено з витоком газу на різьбовий з'єднання;
- 3) _____
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Модальний вентиль керування на пропановий ДВС (до ознаменювання)
- 2) витоку газу з'єднання при проведенні ТО ВБСГ;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Михайлович О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Михайлович О.М.

16.04.2026

(дата)

16.04.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)