

АКТ Б-23ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУРайме

(місце складання)

№ БЛР 5001. 700426 від «20» 04 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Волинська міська рада, Газобезпека Життєвої Районівської
ЗЕМ, спеціальна Експлуатація мережі ВБСГ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Винесення рілля на території та промисловий ДВГ
- 2) Виявлено 14 витоків газу на різдові з'єднаннях
- 3)
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати Акт перевірки та промисловий ДВГ до органів місцевої влади
- 2) Вжити заходів з усунення витоків газу на ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мірець О.М. 21.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис)

(дата)

Михайленко А.С. 21.07.2026

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)