

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Романи

№ ВЛФЗМ/1-06072026 від « 06 » 07 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____ працівником(ами) виконавця робіт Винишко фірм ТОВ "Газосервіс" м.Романи(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
Сергій: С. М. Черненко ТОВвиконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15В. Романюк Дмитро

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДВК.
- 2) Необхідно фарбувати внутрішні газопроводи
- 3) На вхідних газопроводах з'явився корозійний наліт
- 4) Витрати на газ - 17 м³
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДВК 1 кв.
Повторити фарбування внутрішніх газопроводів - 3 міс.
Витрати на газ з вхідних газопроводів - 3 м³.
Витрати на газ у цілому по будинку - 17 м³.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Черненко С. М.(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)