

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

смт. Голуби — № ВЛР 31/10/072026 від «08» 07 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Виконавець фіз. ТОВ «Водоканал» м. Львів

Уквітас Світлана Іванівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18.

Буд. Рімонд Анатолій

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДВК.
- 2) Неакційне фарбування ввіслом газопроводу
- 3) Відсутній ввіслом для обслуговування 2-го
- 4) На ввіслом газопроводу знаходиться кабелю підключення
- 5) Залишки відключеної трубки на ввіслом газопроводу
- 6) Витікання газу - 16 мт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДВК - 1 мт.
Потфарбувати ввіслом газопроводу - 3 мт
Надати ввіслом для обслуговування газопроводу - 3 мт
Прибрати кабелю з ввіслом газопроводу - 3 мт
Залишки відключеної трубки на ввіслом газопроводу - 3 мт
Витікання газу зупинити передбаченою ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Штанько Олександр

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)