

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С.М.Голуб
(місце складання)

№ ВЛФ 304-1-090720 від «09» 07 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Виконавець фіз. особа ТОВ "Газодіагностика"

Мерету Україна - С.М.Голуб
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2

Бур. Роман Ананійович

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДВК.
- 2) Відсутність білків до вхідного газопроводу.
- 3) Залишити відкритими клапани на вхідному газопроводі.
- 4) На вхідному газопроводі знайдено кілька підпорок.
- 5) Витрата газу - 16 м³
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДВК - 1 міс.
Надати білки до вхідного газопроводу - 3 міс.
Залишити відкритими клапани на вхідному газопроводі - 2 міс.
Прибрасти кілька підпорок газопроводу - 3 міс.
Витрати газу усунути за виконанням ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознайомлений:

Шостаківська О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

09.07.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)