

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

№- Влф400/3-11082026/3

м. Берестяго

(місце складання)

від «11» 08 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Володимирське УЕГГ Горохівська ділянка м. р. Каротай Ч.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 4 по вул. Шведженка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність Акти перевірки ДВК. Газопровід потребує
- 2) фарбування і уцілювання футлярів, то
- 3) заміни застарілих кранів на сучасні
- 4) арматуру

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Норми Акти перевірки ДВК - 1-3-класів. Зробити
фарбування і уцілювання футлярів - 1-3-класів.
Заміни на сучасну арматуру - 1-3-класів.
ВБСТ приватно до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 28.09.26Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-4304635.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Каротай Ч.І. 11.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)