

AKT

м. Ківерші

№ВЛФ-200/2-51/19- 08-26

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «___» _____ 20___ року
№ _____, працівником(ами)
виконавця робіт **Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»**

слюсар: Ковальський О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку), м.Ківерці,вул. Соборності,55
результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

витоки газу виявлені :

н/т кран д-р-32мм-0шт.

н/т кран д-р-20мм-0шт.

н/т кран д-р-25мм-8шт..

н/т муфта д-р-32мм-0шт.

н/т муфта д-р-20мм-0шт.

н/т контрогайка д-р-25мм-2шт.

н/т контрогайка д-р-20мм-3шт

н/т контрогайка д-р-50мм-шт

н/т фланець д-р-40мм-0шт.

с/т кран д-р-20мм-0шт.

с/т муфта д-р-25мм-0шт.

с/т муфта д-р-25мм-0шт За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

Перепломбовано лічильник до

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти на перевірку ДВК до 2026

Для подальшої експлуатації ВБСГ підлягає:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 9415621

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання. Працівник, який виконав обстеження, 3 актом ознайомлений:

Ковальський О.О.

19.08.2026.

(прізвище, ім'я та по-батькові(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис замовника)