

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Новоболитськ

(місце складання)

ВлФ/400/2№ 114 від «06» 08 2026 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «___»
___ 20___ року №___, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
старший майстер ВБГО Саблоташ В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 10 бул. Небесної Ротмі м. Новоболитськ

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовіди):

1) Ввісний газорозподільний пристрій

2) Вісний акції ДІЗК

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіди та строки їх виконання:

ВБСТ призначити для подальшої експлуатації;
Рекомендації: оформити ввісний газорозподільний пристрій;
оформити акції ДІЗК.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 07.09.26.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Саблоташ В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано