АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Київ № ВАФ 300/1.210826 від «21» 08 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» ____ 20__ року №____ працівником(ами) виконавця робіт Виконано філією ТОВ: Газорозподільні мережі України. Ст. м/ч Шестаков О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3а вул. Роксоляни Гонти

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Необхідне добудовати вбірний газопровід
2) На вбірному газопроводі знаходиться сопель під порушки
3) Витяжна труба – 13 м.
4) Замінити відкриті ущільнювачі на вбірному газопроводі
5)
6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
По добудові вбірного газопроводу – 3 міс.
Прибрати сопель з вбірного газопроводу – 3 міс.
Витяжну труду усунути при експлуатації ТО ВБСГ
Замінити відкриті ущільнювачі на вбірному газопроводі – 2 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Шестаков О.В.	21.08.2026р		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)